



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел:(4812)  
38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: rpn@67.rospotrebnadzor.ru, http://67.rospotrebnadzor.ru

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

216763, Смоленская обл., Руднянский  
район, д. Переволожье, ул. Школьная, д.

№ 02-953 9 « 07 » декабря 2023 г.

(место выдачи предписания)

ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Терещенковой Мариной  
Сергеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Свердловская школа»

(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований в части ст.ст. 17, 28, 36  
Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  
населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  
детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-  
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее -  
СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по  
профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21), СанПиН 1.2.3685-21  
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для  
человека факторов среды обитания»:

- ст. 17, 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.8, 8.1, 8.1.2, 8.1.3,  
приложение №7 таблица 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – недостаточный контроль со стороны лица,  
ответственного за организацию питания, о чем свидетельствуют следующие факты: в  
представленном примерном меню (завтраки) для организации питания детей ( 7-11 лет),  
посещающих образовательное учреждение во 2-ой день в рационе присутствует колбасное  
изделие (сосиска отварная), которое не предусматривается среднесуточным набором пищевых  
продуктов для организации питания детей с 7 до 11 лет в образовательной организации;

- ст. 36 Федеральный закон 52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 75 СанПиН 3.3686-21 – не все  
работники организации соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими  
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Данные о прохождении  
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с занимаемой  
должностью отсутствуют у следующих сотрудников: Буяченкова Л.М. (учитель, 27.03.2020 г.),  
Иваничкин В.В. (учитель, 27.03.2020г.), Бабурченкова О.П. (уборщица, при трудоустройстве),  
Куневич Г.Е. (кочегар), Деев А.В. (кочегар), Тарасова Л.Ю. (учитель, 27.03.2020г.), Куневич В.А.  
(заместитель директора, 27.03.2020г.), Богданова И.В. (учитель), Сучков А.П. (водитель),  
Левшенкова Е.К. (водитель), Моисеенкова Л.А. (директор, 27.03.2020г.), Гусева С.В. (учитель,  
27.03.2020г.), Филиппенкова С.Н. (повар, 19.12.2022г.);

- п.п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – покрытие потолков, частично с  
дефектами покрытия (следами подтеков), нарушениями целостности, что не позволяет проводить  
влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих

помещениях: кабинет физики, спортивный зал, кабинеты 1-4 начальных классов (следы подтеков на потолке);

- ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, раздел V, Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 – система общего искусственного освещения обеспечивается потолочными светильниками с лампами люминесцентными, при этом в кабинетах изоляции, биологии, русского языка и литературы, в наличии осветительные приборы с неисправными лампами, что свидетельствует о несвоевременной их замене;

- ст. 11, ст. 19, ст.32 Федеральный закон 52-ФЗ, п. 1.8., п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 5 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее – СанПиН 3.3686-21), п.2.1., п.2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 32.3/2.4.3590-20) – на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (результаты лабораторных исследований в рамках производственного контроля на текущий 2023 год не представлены). Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, согласно экспертному заключению № 4182 от «01» декабря 2023 года, протокола лабораторных испытаний № 16874 от 01.12.2023, качество холодной питьевой воды, отобранной из распределительной сети (крана пищеблока) на объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Свердловская школа" по адресу: Смоленская область, Руднянский район, деревня Переволочье, улица Школьная, дом 9, по исследованным микробиологическим показателям не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в исследуемой пробе холодной питьевой воды обобщенные колиформные бактерии - 10 КОЕ/100см<sup>3</sup> при нормируемом отсутствии, общее микробное число – 55 КОЕ/см<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/см<sup>3</sup>, E.coli – 5 КОЕ/100см<sup>3</sup> при нормируемом отсутствии).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**П.1** в части ст. 17, 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.8, 8.1, 8.1.2, 8.1.3, приложение №7 таблица 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить достаточный контроль со стороны лица, ответственного за организацию питания: в представленном примерном меню (завтраки) для организации питания детей (7-11 лет), посещающих образовательное учреждение исключить из рациона питания блюдо (продукт), который не предусмотрен среднесуточным набором пищевых продуктов для организации питания детей с 7 до 11 лет в образовательной организации колбасное изделие («сосиска отварная»);

**П.2** в части ст. 36 Федеральный закон 52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 75 СанПиН 3.3686-21 – обеспечить всем работникам организации соответствие требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а именно следующим сотрудникам: Буяченкова Л.М. (учитель, 27.03.2020 г.), Иваничкин В.В. (учитель, 27.03.2020г.), Бабурченкова О.П. (уборщица, при трудоустройстве), Куневич Г.Е. (кочегар), Деев А.В. (кочегар), Тарасова Л.Ю. (учитель, 27.03.2020г.), Куневич В.А. (заместитель директора, 27.03.2020г.), Богданова И.В. (учитель), Сучков А.П. (водитель), Левшенкова Е.К. (водитель), Моисеенкова Л.А. (директор, 27.03.2020г.), Гусева С.В. (учитель, 27.03.2020г.), Филиппенкова С.Н. (повар, 19.12.2022г.);

**П.3** в части п.п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – покрытие потолков, обеспечить без дефектов покрытия (следов подтеков), нарушений целостности, что позволит проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: кабинет физики, спортивный зал, кабинеты 1-4 начальных классов (следы подтеков на потолке);

**П.4** в части ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, раздел V, Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 – система общего искусственного освещения обеспечить исправными потолочными светильниками, своевременно проводить замену ламп;

**П.5** в части ст. 11, ст. 19, ст.32 Федеральный закон 52-ФЗ, п. 1.8., п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 5 СанПиН 3.3686-21, п.2.1., п.2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в программе производственного контроля, предусмотреть мероприятия, включающие проведение лабораторных исследований и испытаний, с соответствующим объемом и периодичностью проведения, в т.ч. организовать проведение производственного контроля, подтверждающее соответствие водоснабжения для использования в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, представить программу и результаты производственного контроля.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Свердловской школы»

(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области по адресу: Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел: 8 (4812) 38-25-10, факс: 8 (4812) 30-47-94 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «25» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-  
эксперт отдела санитарного  
надзора

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

Терещенкова М.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «07» 12 2023г.



(подпись)

Моисеенкова Л.А.

(инициалы и фамилия)

